



## Prohlášení o shodě č. 013-04-17/DC

podle zákona č. 22/1997 Sb., NV č. 163/2002 Sb., NV č. 312/2005 Sb., NV č. 215/2016 Sb., NV č. 118/2016 Sb., NV č. 117/2016 Sb., NV č. 219/2016 Sb., v platném znění

vydané společností

**Výrobce:** Jaroslav Cankař a syn ATMOS  
Velenského 487  
294 21 Bělá pod Bezdězem  
IČO: 11303344

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

**Výrobek:** teplovodní kotle na dřevo s ruční dodávkou paliva ATMOS

**Typ:** DC 100, DC 15E, DC 18 S, DC 19 S, DC 22 S, DC 23 S,  
DC 25 S, DC 32 S, DC 50 S, DC 70 S, DC 105 S, DC 150 S,  
DC 30 SE, DC 40 SE, DC 50 SE, DC 75 SE,  
DC 20 GS (GS 20)\*, DC 18 GSE, DC 22 GSE,  
DC 25 GS (GS 25)\*, DC 25 GSE, DC 30 GSE,  
DC 32 GS (GS 32)\*, DC 40 GS (GS 40)\*, DC 40 GSE,  
DC 50 GSE, DC 22 SX, DC 30 SX, DC 40 SX,  
DC 50 GSX (GSX 50)\*, DC 60 GSX (GSX 60)\*,  
DC 70 GSX (GSX 70)\*

\* jiné obchodní označení pro německy mluvící země

**Použití výrobku:** Typová řada teplovodních zplynovacích kotlů na palivové dřevo s jmenovitým výkonem 14,9 až 150 kW určených pro vytápění rodinných domků a jiných podobných objektů.

Splňuje základní požadavky NV č.163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.

**Seznam technických předpisů a požadavků:**

ČSN 06 1008:1997

ČSN EN 303-5:2013 (mimo odchylky C.5.1. a C.5.2 přílohy C u kotlů DC 19 S a DC 23 S)

ČSN EN 60335-1 ed.3:2012

ČSN EN 60335-2-102:2007

ČSN EN 62233:2008

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný

Výrobce Jaroslav Cankař a syn ATMOS přijal opatření dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobu.

**Posouzení shody:** bylo provedeno podle §10 zákona č. 22/1997 Sb., NV č. 163/2002 Sb.,

NV č.312/2005 Sb., NV č. 215/2016 Sb., NV č. 118/2016 Sb.,

NV č. 117/2016 Sb., NV č. 219/2016 Sb. a NV č. 272/2011 Sb.

K posouzení shody bylo použito certifikátu č. B-30-00332-17 ze dne 31.3.2017 s platností do 31.3.2019, vydaného autorizovanou osobou č. 202 (Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO) IČO: 00001490

Jaroslav Cankař a syn

**ATMOS**

Velenského 487

294 21 Bělá pod Bezdězem Jaroslav Cankař

ředitel

V Bělé pod Bezdězem dne 10.4.2017