

6. Prohlášení o shodě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

„GALMET Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, Raciborska 36

prohlašuje, že akumulční zásobníky typu:

SG(B) 40; SG(B) 50; SG(B) 60; SG(B) 80; SG(B) 100; SG(B) 120; SG(B) 140;
SG(B) 200; SG(B) 300; SG(B) 400; SG(B) 500; SG(B) 800; SG(B) 1000;
SG(B) 1500; SG(B) 2000; SG(B) 3000; SG(B) 4000; SG(B) 5000;

Uvedené v tomto prohlášení jsou vyráběny v souladu s následujícími směnicemi:

Směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU;

Nádrže jsou určeny pro skladování neutrálního média (demineralizovaná voda z kotlů, glykolový roztok atd.). Tloušťka stěn pláště a dna a materiál, ze kterého byla nádrž vyrobena

Typ	Průměr [Ø]	Dno		Materiál	Plášť		Materiál
		Tloušťka materiálu			Tloušťka materiálu		
SG(B) 40	400	2,0		S235JR	1,6		S235JR
SG(B) 50	400	2,0			1,6		
SG(B) 60	400	2,0			1,6		
SG(B) 80	400	2,0			1,8		
SG(B) 100	400	2,0			2,0		
SG(B) 120	400	2,0			2,0		
SG(B) 140	400	2,0			2,0		
SG(B) 200	550	3,0			2,0		
SG(B) 300	550	3,0			2,0		
SG(B) 300	550	3,0			3,0		
SG(B) 400	600	3,5			2,0		
SG(B) 400	600	3,5			3,0		
SG(B) 500	600	3,5			2,0		
SG(B) 500	630	4,0			3,0		
SG(B) 800	790	2,5			2,5		
SG(B) 1000	790	2,5			2,5		
SG(B) 1500	900	3,0			3,0		
SG(B) 2000	1100	3,0			3,0		
SG(B) 3000	1250	3,0			3,0		
SG(B) 4000	1600	4,0			3,0		
SG(B) 5000	1600	4,0		3,0			

Głubczyce 19.07.2016

(Místo a datum)

PREZES Zarządu
Stanisław Galara

(Podpis oprávněné osoby)