

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona č. 22/1997 Sb.

Provozovna: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou IČO: 63146606
tel.: 483 736 060-2, fax: 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Regulační ventily pro topení řady R1xx, R7xx

Varianty: R14, R15, R16, R17, R714, R715, R716, R727

Výrobce: GIACOMINI s.p.a., S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22.5.1996, dle ISO 9001/1994,
který osvědčuje zavedení systému jakosti.

Popis a určení výrobku:

Regulační ventily pro topení slouží k rozebíratelnému připojení a k regulaci průtoku pracovního média radiátorem, v nichž je jako médium použita voda. Maximální provozní teplota je 120°C, maximální provozní tlak je 1,4 MPa. Odvozené varianty regulačních ventilů pro topení jednotlivých typů jsou konstrukčně shodné, od představitele se liší velikostí, hmotností a jmenovitým průměrem připojení.

Splňují:

Základní požadavky nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. §5.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

ČSN 133060-2:1978; ČSN 137100:1993,

Údaje o autorizované osobě:

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,
IČO: 00001490,

vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-8233 ze dne 27.10.1998 a certifikát B-30-01139/98 ze dne 2.11.1998.

V Jablonci nad Nisou dne 1.1.2011

Arnošt Křenovský
jednatel