

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona č. 22/1997 Sb.

**Provozovna:** GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou IČO: 63146606  
tel.: 483 736 060-2, fax: 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

**Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:**

## Pojistné ventily R140, R140R, R140RM, R140R/1

Varianty: odvozené varianty jsou konstrukčně shodné, liší se pouze velikostí, hmotností a jmenovitým průměrem připojení.

**Výrobce:** GIACOMINI s.p.a., S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie  
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22.5.1996, dle ISO 9001/1994,  
který osvědčuje zavedení systému jakosti.

### **Popis a určení výrobku:**

Pojistné ventily jsou určeny k použití pro jistění otopných systémů proti překročení maximálního tlaku odfukem média s teplotou vody do 140°C, při otevíracím přetlaku od 0.25 MPa do 0.6 MPa. Membrána pojistného ventilu úplně zabraňuje styku provozního média s pružinou. Vstupní i výstupní část je opatřena trubkovým závitem.

### **Splňují:**

Základní požadavky nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. §5.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

ČSN 133060-2:1978; ČSN 133060-4:1993, ČSN 133005-1:1994; ČSN 134309-2:1994; ČSN 134309-4:1994;  
ČSN 060830:1996

### **Údaje o autorizované osobě:**

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,  
IČO: 00001490,

vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-8065 ze dne 23.9.1998 a certifikát B-30-01009/98 ze dne 30.9.1998

V Jablonci nad Nisou dne 1.1.2011

Arnošt Křenovský  
jednatel