



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona Č. 22/1997 Sb.

Provozovna: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ:: 63146606
tel.: 483 736 060-2, fax: 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Odvzdušňovací ventily

Varianty: Ruční - R66A, R90, R91, R65D

Výrobce: GIACOMINI s.p.a., S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22. 5. 1996, dle ISO 9001/1994,
který osvědčuje zavedení systému jakosti.

Popis a určení výrobku:

Odvzdušňovací ventily slouží k odstranění vzduchu z otopných systémů, v nichž je jako médium použita voda. Maximální teplota média je 95 °C; maximální provozní tlak 10 bar. Odvozené varianty odvzdušňovacích ventilů jednotlivých typů jsou konstrukčně shodné, od představitele se liší velikostí, hmotností a jmenovitým průměrem připojení.

Splňují:

Základní požadavky nařízení vlády Sb. číslo 163/2002 a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády Sb. §5.
K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:
ČSN 133005-1:1994; ČSN 133060-2:1978; ČSN 137100:1963,

Údaje o autorizované osobě:

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,
IČO: 00001490,
vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-8333 ze dne 14. 10. 1998 a certifikáty výrobků č. B-30-01083/98 a
B-30-01084/98 ze dne 20. 10. 1998.

V Jablonci nad Nisou dne 1. 1. 2012

Arnošt Křenovský
jednatel