

Boca:

VS/ rif.

NS/ rif.

Oggetto:

**PTÁČEK -
velkoobchod, a.s.**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(V souladu s normou UNI CEI EN 45014 a UNI EN 10204 2.2)

Tímto dokumentem firma **IVR S.p.A.** prohlašuje, že níže specifikované výrobky odpovídají všem technickým údajům uvedeným v katalogu a byly vyrobené v souladu s Podnikovým systémem kvality dle normy UNI EN ISO 9001.

ARTIKL: IVR 68

SÉRIE: SPURGO F-F

POPIS: KULOVÝ VENTIL S PLNÝM PRŮTOKEM, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ F-F
SE ZÁTKOU A KOHOUTEM

VYKONANÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:

Typ provedené zkoušky

- 1) 100 % Tlaková zkouška těsnosti těla ventilu a sedel na 6 barů;
- 2) 100 % Zkouška manipulace s pákou;
- 3) 100 % Vizuální kontrola.

De Luca Massimo
Quality Manager
IVR S.p.A.



Sede Amministrativa: 28010 BOCA (NO) Italy – Via Brughiera III n° 1 – Tel. 0322/888811 – Fax 0322/888892-93

Codice Fiscale e Partita IVA 06829530960 – Registro Imprese MI n. 06829530960 – R.E.A. Milano n. 1918135

Sede Legale: 20121 MILANO – Via Dell'Annunciata, 23/4