



REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
www.regulus.cz

tel.: 244 016 904
241 764 506
fax: 241 773 482
email: brezina@regulus.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 3/1897, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Ohřívače vody zásobníkové
M92.xxx, RBC xxxx, RyBC xxxx, RGC xxxx, RyGC xxxx, RHC xxxx, RDC xxxx, RyDC xxxx

Akumulační nádrže
DUO xxxx, DUO E xxxx, DUO H xxxx, PS xxxx, PSyW xxxx, PSzF xxxx, PSyWzF xxxx,
HSK xxxx, Latento xxxx, Lyra xxxx, Vega xxxx, Gama xxxx
blíže specifikace je uvedena v certifikátu

Popis a určení výrobku:

Ohřívače vody zásobníkové slouží k ohřevu užitkové vody otopnou vodou prostřednictvím otopné vložky. Akumulační nádrže slouží k akumulaci tepla z tepelného zdroje s možností ohřevu užitkové vody nebo bez ohřevu užitkové vody. Maximální provozní přetlak u ohřívačů je 1,0 MPa a maximální provozní přetlak u akumulacích nádrží je 0,6 MPa.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. a dle ust. § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Odkaz na určené normy:

ČSN EN 12897:2007; ČSN 060830:2014; ČSN 061010:1984

Údaje o autorizované osobě:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
autorizovaná osoba č. 202
Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO: 000 01 490

Certifikáty, protokoly:

Certifikát č. B-30-00732-15 ze dne 31.07.2015
Závěrečný protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-12844 ze dne 31.07.2015
s platností do 31.07.2017

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 31.07.2015

Mgr. Milan Březina
manažer jakosti

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)