

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 01/2020

vydané podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. §13, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

1. Výrobce

Obchodní jméno: MATEICIUC a.s.
Sídlo: Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
IČO: 60792825

Vydáváme na vlastní zodpovědnost toto prohlášení

2. Údaje o výrobku

Název: Potrubní systémy pro vzduchotechnická zařízení KLIMAFLEX SB
Použití: Pro odsávání, větrání včetně rozvodů pro znečištěný vzduch v místech, kde nejsou požadavky na požární bezpečnost
Sortiment: 63 / 51
(OD/ID) (mm) 75 / 61
90 / 75
Provedení: Trubka kruhového profilu s vnitřní hladkou stěnou a profilovanou vnější stěnou

3. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název: Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Sídlo: Třída T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
Identifikační číslo: Autorizovaná osoba 224
Nález: Stavebně technické osvědčení STO-AO 224-1006/2019 ze dne 12. 12. 2019
Použité technické normy: ČSN EN 17192 „Větrání budov – Vzduchovody – Nekomová potrubí – Požadavky a zkušební metody“

4. Potvrzujeme, že

- vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
- výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití
- jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky
- toto Prohlášení o shodě ruší všechna předešlá Prohlášení o shodě k uvedeným výrobkům

5. V Odřách dne 6. 1. 2020


Alois Mik
Technická podpora prodeje