

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č.6-2014

Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí C52

Požární hadicový systém slouží k zabezpečení ochrany staveb všeho druhu proti požáru.

vydává výrobce: **PAVLIŠ A HARTMANN spol. s r.o.**  
Sídlo: V Telčicích 249  
53312 Chvaletice  
Česká Republika

IČO/DIČ: 60934000/ CZ60934000

Oznámený subjekt: Technického ústavu požární ochrany MV  
Písková 42  
143 00 Praha 4 – Modřany  
autorizovaná osoba č.221  
notifikovaná osoba č.1022

Výše uvedená osoba v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/211 ze dne 9.března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích – CPR) vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:  
Osvědčení o stálosti vlastností č.1022-CPR 023/2014

Tímto výše uvedená osoba osvědčuje, že uvedený výrobek odpovídá technické normě ČSN EN 671-2 ed.2:2012

Průměr hadice	52mm
Délka hadice	max. 20m
Typ proudnice	kombinovaná s kuželovým proudem
Průměr proudnice	ekv. 12mm
Min. průtok	0,4/180 (MPa/l.min <sup>-1</sup> )
Max. pracovní tlak	1,2 MPa

Základní charakteristiky	vlastnosti		Harmonizované technické specifikace
			ČSN EN 671-2ed2.10/2012
Dodávka hasiva	Průměr hadice Minimální průtok Účinná délka dostřiku Sprchový proud Konstrukce navijáku Otáčení navijáku	Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje	čl. 4.2.1. čl. 4.2.2 čl. 4.2.3 čl. 4.2.4 čl. 4.3.3 čl. 4.3.4
Provozní spolehlivost	Vykyvování navijáku Odolnost navijáku proti nárazu Odolnost navijáku proti zatížení Hadice obecně Uzavíratelná proudnice Odolnost proti nárazu uzavíratelné proudnice Ovládací moment uzavíratelné proudnice Přítokový ventil Ručně ovládaný přítokový ventil Hydraulické vlastnosti – odolnost proti vnitřnímu přetlaku Hydraulické vlastnosti – pevnost	Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje	čl. 4.3.5 čl. 4.3.6 čl. 4.3.6 čl. 4.3.1 čl. 4.3.2 čl. 4.3.7 čl. 4.3.8 čl. 4.3.9 čl. 4.3.10 čl. 4.3.12 čl. 4.3.13
Schopnost odvíjení hadice	Naviják – odvíjecí síly Naviják – dynamické brždění Hadice – maximální délka	Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje	čl. 4.4.1 čl. 4.4.2 čl. 4.4.3
Stálost provozní spolehlivosti	Odolnost proti korozi povlakovaných částí Odolnost proti korozi zavodňovaných součástí Zkoušky stárnutí plastů	Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje	čl. 4.8.1 čl. 4.8.2 čl. 4.8.3

Ve Chvaleticích 1.7.2014

Zdeněk Pavliš  
Jednatel společnosti

**Pavliš a Hartmann spol. s r.o.**  
V TELČICÍCH 249  
533 12 CHVALETICE  
IČO: 60934000 DIČ: CZ60934000  
TEL.: 466 985 890 - 2  
FAX: 466 985 367