

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 107

dle ustanovení §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, dle §13 NV ČR č.163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb.

1. Distributor:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

PIPELIFE Czech, s.r.o.

Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
60709391

2. Údaje o výrobku

Název:

Trubky řady GASLINE z polyetylenu typ PE 100 RC, provedení jednovrstvé, dvouvrtvé a Robust (s ochrannou vrstvou), se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin.

Použití:

Pro tlakové rozvody topných plynů uložené v zemi, zemní plyn, svítiplyn, bioplyn a plynné fáze propanu.

Provedení jednovrstvé a dvouvrtvé pro pokládku do hutnitelných nestejných zemí s ostrohrannými částicemi do 200 mm a pro bezvýkopové technologie s menším rizikem poškození trubek (relining, pluhování, frézování a řízené podvrty). Provedení Robust pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové technologie.

Sortiment:

Výrobce:

d 32 - 400 mm, SDR11, SDR17 a SDR17,6
PIPELIFE Austria GmbH & Co. KG, IZ-NÖ Süd Straße 1,
2355 Wiener Neudorf, Rakousko

3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

Nařízení vlády:

Technické normy:

Legislativa :

NV ČR č. 163/2002 Sb., ve znění NV ČR č. 312/2005 Sb.

ČSN EN 1555-1,2

Státní technické osvědčení č. STO AO-224-814/2017/d

4. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název:

Sídlo:

Identifikace:

Nález:

Institut pro testování a certifikaci, a.s./Austrian Standards Institute
tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín

AO č. 224

Certifikát č. 17 0220 V/AO/d ze dne 25.11. 2020

Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č.j. 343508681/2020

5. Zvolený postup posuzování shody

Postupem dle § 5 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/2005 Sb. provedla AO 224 certifikaci výrobku, vystavila Závěrečný protokol č.j. 793501845/2020 a vydala **Certifikát č. 17 0220 V/AO/d**.

Pro posouzení shody pořídil výrobce dokumentaci v souladu § 4 NV ČR č. 163/2002 Sb. v platném znění

6. Potvrzujeme, že

- Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády,
- Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití, výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,

výrobce má certifikovaný:

- systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
- systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2016
- systém hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Dalibor Matula
manažer kvality

V Otrokovících, dne 1.4.2021

Slavomír Šušor
výkonný ředitel

PIPELIFE 

Pipelife Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
Tel.: 577 111 213, DIČ: CZ60709391