



Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a v platném znění pozdějších předpisů

Dovozce:

Název firmy: AVK VOD-KA a.s.

Adresa: Labská 233/11, 412 01 Litoměřice

IČO: 273 43 367

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

AVK PREMIUM nadzemní hydrant ve specifikaci:

- Obj.č. 12.6.1 tuhé provedení
- Obj.č. 12.6.2 lámací provedení
- Obj.č. 12.6.3 dvojitě jištěný, tuhé provedení
- Obj.č. 12.6.4 dvojitě jištěný, lámací provedení

V dimenzi DN80 a DN100, zákopová hloubka 750mm, 1000mm, 1250mm a 1500mm.

Výrobce:

Název firmy: AVK International A/S, Bizonvej 1, Skovby, DK – 8464 Galten, Dánsko

Popis a určení výrobku:

Nadzemní hydrant sestává z nerezového těla, ovládací hlavy a patky hydrantu z litiny (GJS-400-15), matice, vřetena, sedla, klínu a těsnění. Provedení je buď tuhé, nebo lámací (objezdové). Povrchová ochrana litinových částí- práškový epoxid u vnějších částí ještě s UV ochrannou vrstvou. Připojovací spojky u DN 80 2xB, u DN 100 1xA a 2xB.

Použití: pitná voda

Provozní tlak: 1,6 MPa

VÝROBEK JE URČEN PRO ROZVOD PITNÉ VODY

Splňuje:

základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a je za podmínek obvyklého nebo výše určeného použití bezpečný, a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

- ČSN EN 14384:2006 – Nadzemní požární hydranty

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Obor hygienických laboratoří ÚL Moskevská
15, 400 01 Ústí nad Labem vydal kladný posudek pro použití hydrantů pro styk s pitnou
vodou dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. Z 16.12.2010.

V Litoměřicích dne 13.12.2013



Ing. Petr Kužela
Ředitel společnosti

