



Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6
602 00 Brno

HAWLE ARMATURY, spol.s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy

Značka : 123 / 2006

Vyřizuje : RNDr.Vavřinová
tel.: 543 423 315

Brno 30.8.2006

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění., jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti pryže FIT NBR , výrobce GUMASOL – WERKE DR MAYER, D – 76726 Germersheim, použité jako součást armatur, tvarovek a vodoměrů. Pryž tvoří součást vodovodních armatur, tvarovek a vodoměrů.

Na základě předložených dokladů, provedených výluhových testů a zhodnocení výsledků lze konstatovat, že pryž FIT NBR , od výrobce GUMASOL – WERKE DR MAYER, D – 76726 Germersheim, použitá jako součást vodovodních armatur, tvarovek a vodoměrů, splňuje požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Tento závěr se vztahuje na pryž stejného složení a použití jako vzorky předložené k posouzení..

Příloha:

Protokol o autorizovaném vyšetření č. 5400 - 5405 / 2006

Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno
Ředitel


RNDr. B. Pokorný, CSc.

ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Na vědomí: SZÚ Praha

Telefon: 541 421 +
Fax: 541 213 548

Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s. 4010049199/6800

IČO: 71009531