



**Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6
602 00 Brno**

**HAWLE ARMATURY,
spol. s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy**

Značka : 197/ 2006

Vyřizuje : RNDr. Vavřínová
tel.: 543 423 315

Brno 18.12.2006

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti materiálu pryžová směs FIT NBR , od výrobce GUMASOL – WERKE DR MAYER, D – 76726 Germersheim

Na základě provedených výluhových testů a zhodnocení výsledků lze konstatovat, že **materiál pryžová směs FIT NBR , od výrobce GUMASOL – WERKE DR MAYER, D – 76726 Germersheim, použitá jako součást armatur, tvarovek a vodoměrů, splňuje požadavky dané Vyhláškou č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.**

Tento závěr se vztahuje pouze na materiály shodné se vzorky dodanými k posouzení..

Příloha:

Protokol o autorizovaném vyšetření č. 9922 - 9933/ 2006


Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno
Řečeno

RNDr. B. Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Na vědomí: SZÚ Praha

Telefon: 541 421 +
Fax: 541 213 548

Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s. 4010049199/6800

IČO: 71009531