



**Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6  
602 00 Brno**

**HAWLE ARMATURY,  
spol. s r.o.  
Říčanská 375  
252 42 Jesenice u Prahy**

Značka : 196/ 2006

Vyřizuje : RNDr.Vavřínová  
tel.: 543 423 315

Brno 18.12.2006

## **VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU**

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti materiálu pryžová směs EPDM 905 - 65, od výrobce HUBER + SUHNER AG, CH – 8330 Pfäffikon ZH, Švýcarsko.

Na základě provedených výluhových testů a zhodnocení výsledků lze konstatovat, že **materiál pryžová směs EPDM 905 -65, od výrobce HUBER + SUHNER AG, CH – 8330 Pfäffikon ZH, Švýcarsko, splňuje požadavky pro výrobky určené ke krátkodobému styku s vodou dané Vyhláškou č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.**

Tento závěr se vztahuje pouze na materiály shodné se vzorky dodanými k posouzení..

Příloha:

Protokol o autorizovaném vyšetření č. 11225 – 11230; 11237 - 11242 / 2006

Zdravotní ústav se sídlem v Brně  
Gorkého 6, 602 00 Brno  
Ředitel

RNDr. B. Pokorný, CSc.  
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Na vědomí: SZÚ Praha

Telefon: 541 421 +  
Fax: 541 213 548

Bankovní spojení:  
Volksbank CZ, a.s. 4010049199/6800

IČO: 71009531