

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Říčanská 375
252 42 Jesenice u Prahy

Naše značka:
887-21/OZR/06

Vyřizuje/linka
Ing.Kubatová ☎387712353

České Budějovice
4.5.2006

Věc: Přezkoumání odborného posouzení výrobků přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Problematika výrobků přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody je řešena v § 5 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.

Odstavec (2) výše citovaného paragrafu uvádí povinnost výrobce nebo dovozce zajistit před uvedením výrobku na trh u držitele osvědčení o akreditaci nebo u držitele autorizace (§ 83c zákona č. 258/2000 Sb.) a v případě stavebních výrobků u osoby autorizované dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění ověření, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody; o ověření je povinen mít záznam. Způsob hodnocení tohoto ověření a způsob a rozsah záznamu o ověření upravuje prováděcí právní předpis - vyhláška MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.


Vyhláška MZ ČR č. 409/2005 Sb. nabyla účinnosti dne 15.11.2005. Nahradila do té doby platnou vyhlášku MZ ČR č. 37/2001 Sb., podle které byly posouzeny následující výrobky:

- ***pocínované fitinky a armatury (výrobce firma Bender Armaturen GmbH & Co., Zur Brücke 2, D 57368 Lennstadt, SRN)*** - dne 28.5.2002 vydáno kladné posouzení zdravotní nezávadnosti, č.j. 1161-21/02-159/Ing.Vo/Ing.Ku. Jedná se o výrobky používané pro rozvod studené vody (krátkodobý styk s pitnou vodou, tj. do 24 hodin).
- ***pozinkovaná nerez ocel třídy 1.4541 (výrobce firma Brüder Bablick GmbH, Brunner Verzinkerei, Heinrich-Babklik-Strasse 17, A-2345 Brunn am Gebirge, SRN)*** - dne 25.7.2002 vydáno kladné posouzení zdravotní nezávadnosti, č.j. 1947-21/02-247/Ing.Vo/Ing.Ku. Jde o materiál tvořící části armatur (nadměrných a podzemních hydrantů) určených pro odběr požární a pitné vody.
- ***nerez ocel třídy 1.4541 (výrobce firma ÖAG Handelsbeteiligung, Machstrasse 11, A-4600 Wels, SRN)*** - dne 25.7.2002 vydáno kladné posouzení zdravotní nezávadnosti, č.j. 1947-21/02-246/Ing.Vo/Ing.Ku. Jde o materiál tvořící části armatur (nadměrných a podzemních hydrantů) určených pro odběr požární a pitné vody.

Po předložení výše citovaných odborných posouzení zdravotní nezávadnosti, čestného prohlášení o nezměněném chemickém složení výrobků a způsobu použití, bylo provedeno přezkoumání průběhu a výsledků zkoušek provedené dle vyhlášky č. 37/2001 Sb. a porovnání s požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb..

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné výrobky, **pocínované fitinky a armatury** (výrobce firma *Bender Armaturen GmbH & Co., Zur Brücke 2, D 57368 Lennstadt, SRN*), **pozinkovaná nerez ocel třídy 1.4541** (výrobce firma *Brüder Bablick GmbH, Brunner Verzinkerei, Heinrich-Babklik-Strasse 17, A-2345 Brunn am Gebirge, SRN*) **a nerez ocel třídy 1.4541** (výrobce firma *ÖAG Handelsbeteiligung, Machstrasse 11, A-4600 Wels, SRN*), odpovídají požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a není nutné ověření výrobku dle nové legislativy.

Ing. Michaela Kubatová
odborný vedoucí setu D1


ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
se sídlem
v Českých Budějovicích
L. B. Schneidera 32
370 21 České Budějovice