

Hawle Armatury, spol. s r.o. 17 -10- 2012

Říčanská 375  
252 42 Jesenice u Prahy

Věc.: Záznam o posouzení protokolu o zkoušce č.: PBU – 36/2012

### Odborné stanovisko

**Výrobek:** Pryž EPDM

**Materiál:** Pryž EPDM


**Výrobce:** TECNOGOMA INTERNATIONAL SPA, Via Castello 46, 24060 Adrara San Martino (BG), Itálie

Výrobek je určen pro přímý styk s pitnou vodou.

Stanovené chemické ukazatele vzorku č. PBU – 36/2012 **splňují** požadavky na zdravotní bezpečnost dle § 3 bod 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

**Upozornění:** Naše vyjádření se vztahuje pouze na předložený vzorek výše uvedený a závěry z něho vyvozené je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi testovanému vzorku.

Zhodnocení provedl : Ing. Kloučková Ludmila



**Hodnocení protokolu o zkoušce nenahrazuje rozhodnutí nebo schválení jiným orgánem.**

V Liberci 12.10.2012

Příloha: Protokol o zkoušce č. PBU – 36/2012