

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
(dle zákona č.22/97 Sb)

My: VENTILEX, s.r.o., Vomáčkova 16, 619 00 Brno, IČ: 04488849 tímto prohlašujeme :

že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Název: filtr plynový pro přípojky plyných paliv.

Typ: **FG600**, , Rc 1/2 až 2, DN25 až 200

Výrobce: **VENTILEX, s.r.o., Vomáčkova 16, 619 00 Brno**

Popis a účel použití: Zařízení je určeno k zabránění vniknutí nečistot do přípojek pro plyná paliva dle ČSN EN437, třídy I,II,III.

Provozní parametry: PS: 0 až 600kPa, TS: -40 až +70°C, médium: plyná paliva dle ČSN EN437 třídy I, II, III.

Příslušná nařízení vlády, harmonizované, národní normy a technická specifikace :

Technické požadavky na spotřebiče plyných paliv dle směrnice NV č. 22/2003 Sb. (Směrnice 2009/142/CE) a harmonizovaných norem ČSN EN126.

Technické požadavky na tlaková zařízení dle NV č. 26/2003 Sb. (Směrnice 97/23/CE modul D1)

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.

Posuzování shody dle NV č. 22/2003 Sb., (Směrnice 2009/142/CE), ČSN EN 126
bylo provedeno ve spolupráci s – Notified body No.: 0051.

Posuzování shody dle NV č. 26/2003 Sb., (Směrnice 97/23/CE modul D1)
bylo provedeno ve spolupráci s – Notified body No.: 0497.

V Brně dne 4.1.2016