



Autorizovaná osoba 227

rozhodnutím ÚNMZ č. 3/2003 ze dne 31.1.2003

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, systémů jakosti a EMS, zkušební laboratoř

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

číslo C5-04-0076

žadatel: **MEIBES s.r.o.**
dovozci: V domově 22, 130 00 Praha 3 IČO: 48534706

na výrobky: **Regulační armatury BALLOREX Venturi – typ FODRV, DRV DN 15 až DN 50, DN 65 až DN 300**

výrobce: **BROEN VALVE GROUP A/S**
Skovvej 30, DK-5610 Assens, Dánsko kód země: 208

Autorizovaná osoba 227 dle ustanovení § 5 odst. 2 nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, na základě přezkoumání podkladů předložených dovozcem, zkoušek vzorku výrobků a posouzení způsobu kontroly dovážených výrobků dovozcem, vydává tento certifikát výrobků.

Autorizovaná osoba 227 tímto certifikátem osvědčuje, že uvedené výrobky v rozsahu technických požadavků souvisejících se základními požadavky dle přílohy č.1 nařízení vlády 163/2002 Sb. odpovídají následujícím určeným technickým normám ČSN EN 1074-1:01, ČSN EN 1074-5:02, ČSN EN 558-1:97 a ČSN EN 1092-1:03.

Certifikát zároveň potvrzuje, že dovozcem je zajištěna řádná kontrola dovážených výrobků.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o certifikaci výrobků č. P5-04-0076 ze dne 6.2.2004 uvádějící závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a popis certifikovaných výrobků nezbytné pro jejich identifikaci.

Tento certifikát platí po dobu kladných výsledků vyhodnocení dohledu nad kontrolou výrobků dovozcem u výrobků prováděného autorizovanou osobou dle § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Tento certifikát, jako doklad o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými v době vydání tohoto certifikátu nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a o posouzení shody dle § 5 tohoto nařízení vlády, je vydán pro dovozce k využití pro účely vyplývající z § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění: Podle ustanovení odst. 3 § 11a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů je autorizovaná osoba oprávněna zrušit nebo vyměnit vydaný certifikát, pokud se prokáže, že se změnily skutečnosti, za kterých byl vydán, zejména pokud se zjistí, že výrobky nespĺňují požadavky technických předpisů, které se na ně vztahují.

Výtisk číslo: 1
Místo a datum vydání:
V Praze dne: 6.2.2004




Ing. Lubomír Keim, CSC.
ředitel Autorizované osoby 227

Deklaracja zgodności nr 2/BRP/2011

1. Producent wyrobu budowlanego:

BROEN Sp. z o. o.
ul. Strefowa 5
58-200 Dzierżoniów
Polska

2. Nazwa wyrobu:

Zawory równoważące
Ballorex[®] S, Ballorex[®] Venturi FODRV, Ballorex[®] DRV

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKWiU 29.13.13-57.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych, instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych (woda+glikol)

5. Dokument odniesienia :

Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/EC

6. Partia wyrobu objęta deklaracją:

Produkcja 2011r.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 5.

Dzierżoniów 01.04.2011.

Prezes Zarządu


Ryszard Krzyśków

Deklaracja zgodności nr 3/BRP/2011

1. Producent wyrobu budowlanego:

**BROEN S.A.
ul. Pieszycza 10
58-200 Dzierżonów
Polska**

2. Nazwa wyrobu:

**Zawory równoważące
Ballorex[®] S, Ballorex[®] Venturi/DRV**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKWiU 29.13.13-57.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych, instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych (woda+glikol)

5. Dokument odniesienia :

Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/EC

6. Partia wyrobu objęta deklaracją:

Produkcja 2011r.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 5.

Dzierżonów 01.04.2011.

Prezes Zarządu

Ryszard Krzyśków