

Pokyny pro montáž zpětných ventilů GIACOMINI

TYP: R60 – s plastovou kuželkou, celomosazné provedení

Výrobky firmy GIACOMINI (se zavedeným systémem jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou již během výroby přísně kontrolovány a zkoušeny na nejmodernějších přístrojích, určených pro tento typ výrobků. U těchto výrobků byla provedena certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb.. Výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo určeného použití bezpečné. Jako výhradní dovozce jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Návod:

Tělo zpětného ventilu je sešroubováno (pravý závit) a slepeno ze dvou dílů. Pro zaručení těsnosti jsou zakázány veškeré činnosti působící ve směru povolování spoje těla ventilu. Ventil nesmí být rozebrán, smontován a znovu použit. Při jakémkoliv poškození musí být ventil nahrazen novým.

Provádění montážních svárů potrubí je dovoleno v minimální vzdálenosti 25 cm od hrany ventilu. V žádném případě nesmí teplota ventilu překročit 100°C. Při montáži je nutné zaručit souosost potrubí bez pnutí na ventil.

Záruka:

- Pro záruku, výměnu a zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku. Zpětný ventil nevyžaduje údržbu.
- Záruka se vztahuje na správnou funkci ventilu po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli.

Dovozce: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

Použití:

základní provozní tekutiny: voda (pitná ČSN 75 7111:1989, teplá užitková voda, topná voda), glykol (max. 50% roztok), vzduch. Použití dalších kapalin a plynů nutno konzultovat. Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridů!

Teplota okolí: - 30 až +80°C,
Provozní teplota média: - 30°C až +100°C (110°C celomosazné provedení)

voda bez nemrznoucích přísad: minimální teplota 0°C

Průtok: směr označen šipkou

Otevírací tlak: 0,02 bar

Záruka se nevztahuje:

- Na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze.
- Na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.