

1. Osvědčení o shodě

Tímto my, firma

KSB S.A.S.
Průmyslová zóna Gagnaire Fonsèche
24490 LA ROCHE CHALAIS
Sídlo společnosti : 92635 – Gennevilliers
Francie

prohlašujeme, že níže definované zpětné ventily jsou ve shodě:

• s požadavky Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES.

Popis typů ventilů:

Zpětné ventily

– SÉRIE 2000

PN 16

DN 50-600

PN 25

DN 50-1200

Class 150

DN 50-1200

Class 300

DN 50-600

Podle evropských harmonizovaných norem:

EN 12516-1:2005 ; EN 12516-2:2004 ; EN 12516-4:2008 ;
EN 10213

A jiných norem/směrnic:

ASME B16.42 ; ASME B16.34 ; kód RCCM
ASTM A 395 ; ASTM A 126 ; RCCM M1112 ; RCCM M3402

Vyhovují pro:

Kapaliny skupiny 2 pro ASTM A 126**Kapaliny skupin 1 a 2** pro jiná zařízení než ASTM A 126

Postup posuzování shody:

Modul H

Výrobní místo:

LA ROCHE CHALAIS

Název a adresa notifikovaného subjektu pro
objednávky vyrobené do 30.09.2011**Lloyd's Register Verification Limited**
71 Fenchurch Street,
Londýn
EC3M 4BS
Anglie

Číslo notifikovaného subjektu :

0038

Číslo osvědčení:

RPS 0160325/01Název a adresa notifikovaného subjektu pro
objednávky vyrobené od 01.10.2011**Bureau Veritas**
67/71 boulevard du Château
92200 Neuilly-sur-Seine
Francie

Číslo notifikovaného subjektu:

0062

Číslo osvědčení:

CE-PED-H-KSB 001-11-FRA

- s požadavky nařízení REACH ES 1907/2006.

Nařízení Evropského parlamentu ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Popis typů ventilů:

Zpětné ventily

– SÉRIE 2000

PN 16

DN 50-600

PN 25

DN 50-1200

Class 150

DN 50-1200

Class 300

DN 50-600

Článek 33/REACH

Žádná látka zařazená do kandidátského seznamu a do přílohy XIV právního předpisu není obsažena v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostních %.

Michel Delobel
Zajištění kvality

rev.10 - 07/11

Tento doklad vznikl elektronicky, a je tedy platný bez podpisu. Platnosti nabývá zveřejněním.