

Prohlášení o shodě – STAD, STADA, STAD-C, STA-DR a STAD NPT

My, Tour & Andersson AB, SE 524 80 Ljung, Švédsko, prohlašujeme s plnou zodpovědností, že naše produkty STAD, STADA, STADpC, STA-DR a STAD NPT vyvažovací ventily, kterých se toto prohlášení týká, jsou v souladu s níže uvedenými standardy a normami.

- Náš katalogový list 5-5-10 STAD 2008.11, 5-5-10 STAD-C 2008.11, 5-5-10 STA-DR 2008.11, 5-5-12 STAD NPT 2008.11
- Evropská směrnice pro tlakové zařízení 97/23/EC z 29. května 1997.
- Připojení splňuje požadavky norem EN ISO 228-1 or ISO 7-1 (dle EN 10226-2) pro STAD + STADA, STAD-C a STA-DR nebo ANSI/ASME B1.20.1-1983 pro STAD NPT.
- Těleso a části armatury jsou vyrobeny z Ametalu[®] (CuZn33Pb2Si-C dle EN 1982, slitiny mědi BS 5154 slitina B).
- Tlakové zkoušky armatury splňují požadavky normy EN 12266-1 (v souladu s ISO 5208).
- Náš systém jakosti výroby je certifikován dle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 institutem SP Technical Research Institute of Sweden. Certifikát číslo 2125, 2125 M a 2125 O..
- Naše prohlášení je v souladu s modulem H Evropské směrnice pro tlakové zařízení (PED) 97/23/EC. Potvrzeno akreditovaným certifikačním ústavem INSPECTA Sweden AB (dříve DNV), č. 0409. Certifikát č. PPC 22513.

TOUR & ANDERSSON AB
Oddělení kvality

Ann-Kathrin Espelin
Manažer pro kvalitu a životní prostředí

