

## Prohlášení o shodě – TBV, TBV-C, TBV-CM

My, Tour & Andersson AB, SE 524 80 Ljung, Švédsko, prohlašujeme s plnou zodpovědností, že naše produkty TBV, TBV-C, TBV-CM, vyvažovací ventily, kterých se toto prohlášení týká, jsou v souladu s níže uvedenými standardy a normami.

- Náš katalogový list 5-5-20 2008.05, 5-5-25 TBV-C 2008.09 a 5-5-27 TBV-CM 2008.05
- Evropská směrnice pro tlakové zařízení 97/23/EC z 29 května 1997.
- Závitové připojení splňuje požadavky normy EN ISO 228-1.
- Těleso armatury a mechanismus kuželky jsou vyrobeny z Ametalu C<sup>®</sup> (CuZn33Pb2Si-C dle EN 1982, slitina mědi dle BS 5154 slitina B).
- Tlakové zkoušky ventilu splňují požadavky normy EN 12266-1 (v souladu s ISO 5208).
- Náš systém jakosti výroby je certifikován dle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 institutem SP Technical Research Institute of Sweden. Certifikát číslo 2125 a 2125 M a 2125 O.
- Naše prohlášení je v souladu s modulem H Evropské směrnice pro tlakové zařízení (PED) 97/23/EC. Potvrzeno akreditovaným certifikačním ústavem INSPECTA Sweden AB (dříve DNV), č. 0409. Certifikát č. PPC 22513.

TOUR & ANDERSSON AB  
Oddělení kvality



Ann-Kathrin Espelin  
Manažer pro kvalitu a životní prostředí



**we knowhow**

Tour & Andersson AB  
SE-524 80 Ljung, Švédsko.  
[www.tourandersson.com](http://www.tourandersson.com)  
Registrační číslo korporace 556033-6256 člen  
Indoor Climate business korporace IMI plc.

