

## ES prohlášení o shodě BOA-RVK

Společnost

KSB Aktiengesellschaft  
Johann-Klein-Straße 9  
67227 Frankenthal (Německo)

tímto prohlašuje, že výrobek:

**BOA-RVK** PN 6/10/16 DN 15-200

splňuje bezpečnostní požadavky směrnice o tlakových zařízeních č. 97/23/ES (do 18.07.2016), popř. 2014/68/EU (od 19.07.2016).

**Použité harmonizované evropské normy:**  
EN 12266-1

**Jiné normy / soubory předpisů:**  
DIN 3840

**Vhodné pro:**  
kapalná media skupiny 2

**Postup při vyhodnocování shody:**  
Modul A

**Název a adresa schvalujícího a kontrolního notifikovaného certifikačního orgánu:**  
LRQA GmbH Hamburg  
Mönckebergstraße 27  
20095 Hamburg (Německo)

Armatury  $\leq$  DN 50 (PN 16),  $\leq$  DN 100 (PN 10) und  $\leq$  DN 150 (PN 6) odpovídají směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES čl. 3 odst. 3. Mohou být tedy označeny značkou CE a číslem notifikovaného certifikačního orgánu.

Wolfgang Glaub Dieter Hanewald  
Viceprezident integrovaného managementu KSB Vedoucí vývoje nízkotlakých armatur  
AG

Tento dokument byl vyhotoven elektronickou cestou a je platný i bez podpisu.