



## *ES prohlášení o shodě výrobku*

**a) dovozce:** Peveko, spol. s r.o. Pivovarská 545, Uh.Hradiště 686 01,  
IČO 15527409

**b) výrobce:** WATTS INDUSTRIES ITALIA S.r.l., Via F.lli Bandiera, 8-44042 CENTO (FE)

**c) výrobek:** Elektromagnetický ventil havarijní NC, závitový

TYP: EVHNC 1015.\*2/L (EV15), EVHNC 1015.\*2 (EV15/6B), EVHNC 1020.\*2/L (EV20), EVHNC 1020.\*2 (EV20/6B), EVHNC 1025.\*2/L (EV25), EVHNC 1025.\*2 (EV25/6B), EVHNC 1032.\*2/L (EV32), EVHNC 1032.\*2 (EV32/6B), EVHNC 1040.\*2/L (EV40), EVHNC 1040.\*2 (EV40/6B), EVHNC 1050.\*2/L (EV50), EVHNC 1050.\*2 (EV50/6B)

**d) popis a určení výrobku:** Elektromagnetický ventil havarijní NC slouží k automatickému přerušení přívodu plynu ke spotřebiči v případě jeho úniku, nebo při výpadku napájecího napětí. Nejčastěji je používán v součinnosti s detektorem úniku hořlavých plynů. Skládá se z tělesa, elektromagnetu a uzavíracího ústrojí.

Technické parametry:

Pracovní tlak – 0 až 50kPa (600kPa)

Teplota okolí -20°C až +60°C

Jmenovité napětí 230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=

Třída ventilu D

Skupina ventilu 2

Pracovní poloha – libovolná

Stupeň krytí - IP 65

Prostředí – Ex II 3G 3D (ZONA2)

**e) způsob posouzení shody:**

Posouzení shody s technickými požadavky bylo provedeno podle § 12 odstavce 4 písmeno b) zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a podle § 3 odstavce 1 písmeno d) NV 23/2003Sb.

**f) seznam technických předpisů:**

- nařízení vlády č. 22/2003 Sb. (2009/142/EC); nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (94/9/EC)

- ČSN EN 161: 2007; ČSN EN 60079-15:2011

**g) účast autorizované osoby:**


Instituto Di Ricerche E Collaudi, M.MASINI S.r.l., Via Moscova, 11-20017 RHO (MI),  
Notifikovaná osoba 0068, vydala dne 18.4.2011 certifikáty typu n.0068/ETI-GAS/108-2007 Rev.2, n.0068/ETI-GAS/109-2007 Rev.2, n.0068/ETI-GAS/110-2007 Rev.2 a n.0068/ETI-GAS/111-2007 Rev.2.

**h) potvrzení výrobce:**

Výrobce identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky a že za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití je výrobek **b e z p e č n ý**. Výrobce dále prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.

Datum a místo vydání prohlášení: 10.3.2014 Uherské Hradiště

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce: Bičan Jaroslav, jednatel

.....  
  
podpis