



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6310AT2325**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rückflussverhinderer EA, EB, EC, ED (6310)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Rückflussverhinderer Familie E, Typ A
<b>Modell</b> <i>model</i>	RV 281
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RV 015/19 vom 17.12.2019 (TZW) Mechanikprüfung: RV 001/14 vom 15.05.2014 (TZW) Mechanikprüfung: RV 030/10 vom 13.10.2011 (TZW) Mechanikprüfung: RV 013/05-RV 018/05 vom 16.05.2007 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0255/18 vom 26.03.2019 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	18.09.2025 / 20-0576-WNV



7028-04-A-DE

13.08.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
RV 281	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	abP: P-IX 2614/I
RV 281	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	abP: P-IX 2614/I
RV 281	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	abP: P-IX 2614/I
RV 281	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	abP: P-IX 2614/I
RV 281	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
RV 281	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

DN



**CERT**

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NW-6310AT2325**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	valves for drinking water: check valve (6310)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	non-return-valve family E, type A
<b>Model</b> <i>Modell</i>	RV 281
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: RV 015/19 from 17.12.2019 (TZW) mechanical test: RV 001/14 from 15.05.2014 (TZW) mechanical test: RV 030/10 from 13.10.2011 (TZW) mechanical test: RV 013/05-RV 018/05 from 16.05.2007 (TZW) KTW testing: KA 0255/18 from 26.03.2019 (TZW)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Date of Expiry / File No.</b> <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	18.09.2025 / 20-0576-WNV

7028-04-A-DE

13.08.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Type Typ</b>	<b>Technical Data Technische Daten</b>	<b>Remarks Bemerkungen</b>
RV 281	noise emission class: I pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	abP: P-IX 2614/I
RV 281	noise emission class: I pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	abP: P-IX 2614/I
RV 281	noise emission class: I pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 25	abP: P-IX 2614/I
RV 281	noise emission class: I pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 32	abP: P-IX 2614/I
RV 281	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 40	
RV 281	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 50	

DANK