




EU-Prohlášení o shodě na tlaková zařízení (nádoby / sestavy)
EU-Declaration of conformity of a pressure equipment (a vessel / an assembly)

Konstrukce, výroba, kontrola tlakových zařízení
 Design – Manufacturing – Product Verification

Výhradní odpovědnost za vydání tohoto prohlášení o shodě nese výrobce.
 This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Tlakové expanzní nádoby
Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SL, SV, G
 univerzálně použitelné v topných, solárních a chladicích soustavách

Pressure expansion vessels
Reflex F, N, NG, EN/R, C, S, SL, SV, G
 universally applicable in heating, solar and cooling systems

Typ / type	dle typového štítku nádoby according to name plate of vessel	
Výrobní číslo / Serial no.	dle typového štítku nádoby according to name plate of vessel	
Rok výroby / Year of manufacture	dle typového štítku nádoby according to name plate of vessel	
max. přípustný tlak (PS) / max. allowable pressure (PS)	dle typového štítku nádoby according to name plate of vessel	
Zkušební tlak (PT) / Test pressure (PT)	dle typového štítku nádoby according to name plate of vessel	
min. / max. přípustná teplota (TS) min. / max. allowable temperature (TS)	dle typového štítku nádoby according to name plate of vessel	
max. trvalá provozní teplota plná - / poloviční membrána max. continuous operating temperature membrane / diaphragm	dle typového štítku nádoby according to name plate of vessel	
Provozní látka Operating medium	Voda nebo Voda-glykolová směs / Inertní plyn nebo suchý vzduch water or water-glycol mixture / inert gas or dry air	
Shoda určeného výrobku s ustanovením použité směrnice (směrnic) se prokazuje splněním následujících norem: The conformity of the product described above with the provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by compliance with the following standards / regulations:	Směrnice o tlakových zařízeních, EN13831:2007 nebo AD 2000 nebo 2SK-27700 dle typového štítku nádoby Pressure Equipment Directive, EN 13831:2007 or AD 2000 or 2SK-27700 according to name plate of vessel	
Tlakové zařízení Pressure equipment	<p>Reflex G: Montážní sestava článek 4 odst. (2) b) skládající se z: <ul style="list-style-type: none"> • Nádoba článek 4 odst. (1) a) i) 2. odrážka (příloha II Diagr. 2) s • příslušenství článek 4 odst. (1) d): plná membrána a ventil • příslušenství článek 4 odst. (1) d): manometr </p> <p>Reflex EN/R, C, S ≤ 40 ltr. Nádoba článek 4 odst. (1) a) i) 2. odrážka (příloha II Diagr. 2) s <ul style="list-style-type: none"> • příslušenství článek 4 odst. (1) d): plná membrána a ventil </p> <p>Reflex F, N, NG, S > 40 ltr., SL, SV Nádoba článek 4 odst. (1) a) i) 2. odrážka (příloha II Diagr. 2) s <ul style="list-style-type: none"> • příslušenství článek 4 odst. (1) d): poloviční membrána a ventil </p> <p>Reflex G: Assembly article 4 paragraph (2) b) consisting of: <ul style="list-style-type: none"> • vessel article 4 paragraph (1) a) i) 2. indent (Annex II table 2) with • accessories article 4 paragraph (1) d): membrane and valve • accessories article 4 paragraph (1) d): manometer </p> <p>Reflex EN/R, C, S ≤ 40 ltr. Vessel article 4 paragraph (1) a) i) 2. indent (Annex II table 2) with <ul style="list-style-type: none"> • accessories article 4 paragraph (1) d): membrane and valve </p> <p>Reflex F, N, NG, S > 40 ltr., SL, SV, Vessel article 4 paragraph (1) a) i) 2. indent (Annex II table 2) with <ul style="list-style-type: none"> • accessories article 4 paragraph (1) d): diaphragm and valve </p>	
Skupina tekutin / Fluid group	2	
Posuzování konformity dle modulu Conformity assessment acc. to module	B+D	Reflex N, NG, EN/R, C, S, SL, SV, G
	A	Reflex F
Označení podle směrnice 2014/68/EU Labelling acc. to Directive 2014/68/EU	CE 0045	Reflex N, NG, EN/R, C, S, SL, SV, G
	CE	Reflex F
Číslo certifikátu EU-zkušebního vzoru Certificate-No. of EU Type Approval	viz příloha 2 see annex 2	
Číslo certifikátu systému zabezpečení (Modul D) Certificate-No. QA System (module D)	07 202 1403 Z 0780/15/D/1045	
Oznámený subjekt pro hodnocení systému zabezpečení Notified Body for certification of QA System	TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Germany	
Registrační číslo oznámeného subjektu Registration-No. of the Notified Body	0045	
podepsáno jménem / Signed for and on behalf of  výrobce / Manufacturer Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstraße 19 59227 Ahlen - Germany Telefon: +49 2382 7069-0 Telefax: +49 2382 7069-588 E-Mail: info@reflex.de	Výše popsaný předmět prohlášení splňuje příslušná pravidla harmonizace norem Evropské unie, směrnici o tlakových zařízeních 2014/68/EU - a směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady z 15.května 2014 The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation - Pressure Equipment Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014.  Ahlen, 19.07.2016 Norbert Hülsmann člen představenstva společnosti / Members of the Management	
	 Volker Mauel	

Číslo certifikátu EU-zkušební vzoru
Certificate No. of EU Type Approval

Typ				Certifikát č.
Type				Certificate No.
Reflex N	18 - 25 Liter	3 bar - 120 °C		04 202 1403 Z 0369/13/D0045
	35 Liter	3 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0005/2/D0045
	50 - 140 Liter	6 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0004/2/D0045
	200 - 1.000 Liter	6 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0600/1/D0045 Rev.1
Reflex NG	18 - 35 Liter	3 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0467/15/D1045
	50 - 140 Liter	3 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0359/13/D0045
	12 - 140 Liter	6 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0878/15/D1045 Rev.2
Reflex C	18 - 80 Liter	3 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0437/13/D0045
Reflex EN/R	18 - 80 Liter	3 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0623/1/D0045 Rev.1 A
Reflex S	8 - 40 Liter	10 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0617/1/D0045 Rev.2
	23 Liter	10 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0278/16/D1045
	50 - 600 Liter	10 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0614/1/D0045 Rev.2
	35 und 105 Liter	10 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0365/13/D0045 Rev.2
Reflex SL	180 – 320 Liter	6 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0595/17/D/1045
Reflex SV	18/6 - 50/15 Liter	10 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0057/13/D0045
Reflex G	100 - 300 Liter	6 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0464/14/D1045 Rev.2
	1000 – 5000 Liter	6 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0419/2/D0045
	100 - 500 Liter	10 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 1433/14/D1045 Rev.2
	1000 - 10.000 Liter	10 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0421/2/D0045
	100 - 300 Liter	16 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0935/14/D1045 Rev.2
	1.000 - 5000 Liter	16 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0423/2/D0045
	400 - 5000 Liter	25 bar - 120 °C		07 202 1403 Z 0425/2/D0045 Rev.1
80 Liter	40 bar - 215 °C		07 202 1403 Z 0560/14/D1045	

A vyřazený model
 Discontinued model

na www.reflex.de/zertifikate naleznete aktuální seznam.

Please go to www.reflex.de/zertifikate for the latest list.