



## Prohlášení o shodě

**Název vydavatele:** ENBRA, a.s.  
**Adresa vydavatele:** Durdáková 5, 613 00 Brno, Česká republika  
**IČ:** 44015844  
**DIČ :** CZ44015844

**Předmět prohlášení:** vícevtokový lopatkový vodoměr, suchoběžný, s řadovým kombinovaným počítadlem GIOANOLA pro měření studené vody a s možností vybavení impulsním vysílačem

**Typy :** IARF / OARF – bez impulsního vysílače  
IALF / OALF - s impulsním vysílačem typu reed

**Výrobce:** G. GIOANOLA S.r.l.  
Strada Alessandria 50,  
14049 Nizza Monferrato, Itálie

**ES certifikáty přezkoušení typu:** No. CH-MI001-09028-05  
**trvalý průtok Q3:** 1,6 ..... 25,0  
**teplotní třída:** T30, T50  
**dimenze:** DN 15 ... DN 50  
**určení:** měření, zaznamenávání a indikace protečeného objemu čisté studené vody, pitné vody - v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu s možností impulsního výstupu pro dálkové odečty

**Výše popsaný předmět prohlášení je podle dále uvedených podpůrných dokumentů ve shodě s požadavky**

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a nařízení vlády č. 464/2005 Sb., které implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/22/ES stanovující technické požadavky na měřidla (modul B a D).

**Tímto prohlášením potvrzujeme, že podle podpůrných dokumentů:**

- Prohlášení o shodě výše uvedeného výrobce, f. G.Gioanola z 19/09/2012
- Technická norma ČSN EN 14154-1 až 3 – Vodoměry
- ES certifikát typu č. CH-MI001-09028-05 vydaný notifikovanou osobou č. 1259 Certificate authority METAS-cert, Bern-Wabern, Švýcarsko
- Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou vydané Zdravotním ústavem se sídlem v Brně – č. 77/2007 dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl.č. 409/2005 Sb.

výše uvedený předmět prohlášení **splňuje** za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití základní technické a metrologické požadavky na něj kladené a je bezpečný a zdravotně nezávadný. Při výrobě předmětu prohlášení je v celém procesu uplatňován certifikovaný systém managementu jakosti podle UNI EN ISO 9001:2008, Certif.No. CERT-03153-98-AQ-TRI-SINCERT.

Datum, místo vydání : Brno, 21.9.2012

Ing. Jaroslav Salava  
Ředitel společnosti