

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a v platném znění pozdějších předpisů

Dovozce:

Název firmy: AVK VOD-KA a.s.
Adresa: Labská 233/11, 412 01 Litoměřice
IČO: 273 43 367

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Kulový kohout ISIFLO - obj.č. 2.3.1; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.10; 2.3.11; 2.3.200.10; 2.3.212; 2.3.310.7; 2.3.310.8; 2.3.310.9

Kulový kohout ISIFLO rohový - obj.č. 2.3.2.

Kulový kohout ISIFLO vnější závit obj.č. 2.3.8

Kulový kohout ISIFLO vnitřní závit obj. č. 2.3.6; obj.č. 2.3.7;

Výrobce:

Název firmy: Ca. Uff. Giacomo Cimperio S.p.A., Itálie

Popis a určení výrobku:

Kulový rohový a přímý kohout ISIFLO vyráběný z mosazi. Slouží k rychlému, pohodlnému a spolehlivému uzavírání potrubí zejména v domovních rozvodech. Jednoduchost konstrukce a speciální těsnící kroužky zajišťují nejen dokonalou těsnost, ale i dlouhou životnost bez rizika „zarůstání“ vodními solemi. To všechno přispívá k neustálému rozšiřování jejich použití.

Použití: voda

Provozní tlak: 16 bar

VÝROBEK JE URČEN PRO ROZVOD PITNÉ VODY

Splňuje:

základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a je za podmínek obvyklého anebo výše určeného použití bezpečný, a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

- ČSN EN 13828:2005 – Armatury budov. Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách. Požadavky a zkoušení.
- ČSN 13 7100:1963 – Drobné armatury. Drobné armatury. Všeobecné technické předpisy.
- ČSN 13 0010:1989 – Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky.
- ČSN 13 3060-2:1978 – Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur.

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČO: 00001490, číslo AO 202, vydala certifikáty č. J-30-20277-08 a J-30-20278-08, jejichž nedílnou součástí je závěrečný protokol č. 30-8050 ze dne 30.6.2008.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15,400 01 Ústí nad Labem, vydal kladný posudek pro použití ISIFLO kulových kohoutů pro pitnou vodu (zdravotní nezávadnost byla posuzována na základě výluhových testů) dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb..

V Litoměřicích dne 05. 05. 2012



Ing. Petr Kužela
Ředitel společnosti