

ES PROHLAŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon), nařízení vlády č. 26/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, a dále nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.

Výrobce:

Reflex Winkelmann GmbH+Co.KG, Gersteinstrasse 19, D59227 Ahlen

Výrobek:

Expanzní nádoby **Reflex N, NG, S, F, C, G**

Expanzní nádoby **Refix DT, DD, DE, DC, HW,**

Vodárenské zásobníky **Refix ZLS**

Expanzní kompresorový automat **Reflexomat, Reflexomat Compact**

Expanzní čerpadlový automat **Variomat, Variomat Giga**

Doplňovací a odplyňovací automat **Servitec**

Doplňovací automat **Fillcontrol Plus, Fillcontrol Auto Compact, Fillcontrol Auto, Fillcontrol Plus Compact**

Příslušenství **Fillset, Fillset Compact, MK, SUR, Flowjet, V, EB, LA, T, WD, Fillsoft, FS softmix, Fillmeter, KS, KM**

Výměníky **Longtherm, Maxitherm, Tranter GXD, GLD, GCD**

Zásobníkové ohřivače **Storatherm AH/1, AH/2, AL/R, AL/R2, AL/R3, AC, AB/1, AF/1, AC/1, AB/2, AF/2, včetně izolace**

Akumulační zásobníky **Storatherm H, HF, HF/R, H/R, HF/1, H/1, HF/2, H/2, HC/1, HC/2, Resin, Recon, Rexon, Replast, Anuloid, včetně izolace**

Předávací stanice tepla s akumulací, **RAK**

Úpravny vody **RZFK, RZF, RZFD, Jesco LT, Reglyk**

Solární systémy a jejich komponenty

Odlučovače vzduchu a mikrobublin **Exvoid**, odlučovače mikrobublin a kalu **Extwin**, odlučovače kalu **Exdirt**, **magnetická** vložka pro odlučovače **Exferro**, tepelná izolace **Exiso**

Popis a funkce výrobků:

Expanzní nádoby a expanzní automaty slouží k vyrovnávání roztažnosti a udržování konstantního tlaku vody, případně směsi vody s nemrznoucí kapalinou v topných i chladicích systémech a v zařízeních pro čerpání a ohřev pitné vody.

Doplňovací a odplyňovací zařízení slouží k automatickému doplňování a centrálnímu odplynění topných i chladicích systémů.

Příslušenství Fillset je oddělení systémů v případě doplňování z rozvodu pitné vody do soustavy topení. Armatury MK, SUR, Flowjet jsou servisní armatury expanzních nádob, oddělovací nádoby V pro ochranu membrán expanzních nádob, nádoby EB pro odkalení, nádoby LA pro odvzdušnění, nádoby ET pro oddělení páry a vody.

Výměníky přenáší teplo (chlad) z primárního media do sekundárního.

Zásobníkové ohřivače slouží k ohřevu teplé vody topnou vodou.

Zásobníky jsou určeny k jímání vody, případně směsi vody s nemrznoucí kapalinou.

Úpravny vody slouží k úpravě vody pro topné a chladicí systémy.

Posouzení shody podle směrnice 97/23/ES

A. Bylo provedeno posouzení shody vlastností výrobků s ohledem na základní požadavky stanovené technickými předpisy a požadavky stanovených v platných technických normách, kterými se stanovují požadavky na bezpečnost výrobků. Pro posouzení shody u tlakových zařízení bylo použito postupu stanoveného dle článku 3 bodu 1.1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES v rozsahu dle

přílohy III. - modul B a modul D, což odpovídá § 2, odst. 2, písm. a) NV č.26/2003 Sb. dle přílohy č. 3, bodu 3 - postup posuzování shody B a bodu 6 - postup posuzování shody.

B. Vlastnosti výrobků spadajících do TNS splňují základní požadavky na zařízení dle NV č.26/2003 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES

C. Uvedené výrobky odpovídají příslušným technickým normám.

D. Posouzení shody provedla notifikovaná osoba, která zároveň kontroluje dodržování systému jakosti výroby: — RW TÜV, ESSEN, CE 0045.

E. Prohlášení o shodě se vydává na základě zpracované technické dokumentace a označení CE.

F. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný a byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky NV a směrnic které se na ně vztahují.

G. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje, maximálně však 30 měsíců od data výroby.

Posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSN 06 0830:2006, ČSN 06 1010:1984, Vyhláška Ministerstva Zdravotnictví č. 409/2005 Sb.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. autorizovaná osoba 202, Hudcova 56 B, 621 00 Brno, IČO: 00001490, který vydal závěrečný protokol o zkoušce typu č. 30-12210 ze dne 16. 1. 2014, na základě kterého byl vydán certifikát č. B – 30 – 00018 – 14 ze dne 16. 1. 2014.

V Praze dne 5. 2. 2014

Za výrobce – zástupce dceřiné společnosti

reflex CZ, s.r.o. ©
Sezemická 2757/2; 193 00 Praha 9
DIČ: CZ25757156
tel: 272 090 311; fax: 272 090 308

Ing. Vít Gabriel
Jednatel REFLEX CZ, s.r.o.