



ORGANIZACE PRO VÝKON SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ
V PLYNÁRENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

CERTIFIKÁT
o registraci pod číslem: 0163/2008

Výrobek: *LOCTITE 55*

Kód výrobku: 942, 946, 964

Žadatel: *HENKEL ČR spol. s r.o.*
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

Výrobce: *Loctite Ireland Ltd.*
Tallaght Business Park, Whitestown, Dublin 24, Irsko

U registrovaného výrobku bylo provedeno posouzení shody se stanovenými požadavky na kvalitu výrobků pro plynárenství. Certifikační a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o. tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu s požadavky stanovenými v CP 22-03-2000/II.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zpráva o hodnocení č. 213/2008 ze dne 13. října 2008.

Základní technické údaje:

Třída závitových spojů:	AR_p
Chemický typ materiálu:	polyamidové vlákno impregnované inertní pastou
Vzhled:	bílý
Médium:	plyny I., II. a III. třídy
Provozní tlak:	do 0,5 MPa
Provozní teplota:	-20 až +70 °C

Výrobek byl zaregistrován v registračním systému GAS s.r.o. a žadateli byla udělena licence k užívání značky kvality CG.

Grafická podoba značky je následující :



Platnost certifikátu je podmíněna kladným výsledkem dozoru prováděného minimálně jedenkrát ročně v době platnosti certifikátu.

Platnost certifikátu do: **bez omezení**

V Praze dne: 17. října 2008

vedoucí COVO



ředitel GAS s.r.o.

GAS s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4

Certifikační a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o., Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň 1