

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

<u>Výrobce:</u>	Austria Email AG Austriastraße 6 A-8720 Knittelfeld
<u>Typy:</u>	GTS 120, GTS 150
<u>TÜV - test:</u>	provedeno společností TÜV Southern-Germany
<u>Objemy:</u>	115, 145 lt.
<u>Provozní teplota:</u>	zóna TV max. 95°C zóna topné vody max. 110°C
<u>Provozní tlak:</u>	zóna TV max. 10 bar zóna topné vody max. 10 bar

Testování prototypu a kontrola výroby byla provedena společností TÜV Southern-Germany, správné rozměry jsou garantovány výpočty dle AD směrnice.

Tlaková zkouška je prováděna při 1.5 násobku maximálního provozního tlaku. Výsledek tlakové zkoušky nezaznamenal žádné odchylky.

Nádoba je vyrobena v souladu s předpisy DIN 4753-1, DIN 4753-7 a EN 12897. Vnitřek nádoby je smaltován v souladu s předpisy kvality dle DIN 4753 část 3.

Knittelfeld, 01.07.2020



ppa. Ing. Gerd Schwandter