

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:	Austria Email AG Austriastraße 6 A-8720 Knittelfeld
Typy:	HR 160, 200, 300, 400 a 500
TÜV-test:	provedeno společností TÜV Southern-Germany, dle výkresů č.: A22119/102/1; A22326/101/1; A22530/102/1; A24119/101/1; A24528/103/1
Objemy:	160, 200, 300, 400 a 500 l
Provozní teplota:	zóna TV 95°C zóna topné vody 110°C
Provozní tlak:	zóna TV 10 bar zóna topné vody 10 bar

Testování prototypu a kontrola výroby byla provedena společností TÜV Southern-Germany, správné rozměry jsou garantovány výpočty dle AD – Směrnice.

Tlaková zkouška je prováděna při 1.5 násobku maximálního provozního tlaku. Výsledek tlakové zkoušky nezaznamenal žádné odchylky.

Nádoba je vyrobena v souladu s předpisy DIN 4753. Vnitřek nádoby je smaltován v souladu s předpisy kvality dle DIN 4753 část 3 a část 6.

Knittelfeld, 25.03.2010



ppa. Ing. Gerd Schwandter