

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

<b>Výrobce:</b>	Austria Email AG Austriastraße 6 A-8720 Knittelfeld
<b>Typy:</b>	HRS 200, HRS 300, HRS 400, HRS 500, HRS 750, HRS 900
<b>TÜV-test:</b>	provedeno společností TÜV Southern-Germany
<b>Objemy:</b>	200, 300, 400, 500, 750, 900 l
<b>Provozní teplota:</b>	zóna TV max. 95° C zóna topné vody max. 110° C
<b>Provozní tlak:</b>	zóna TV max. 10 bar zóna topné vody max. 10 bar

Testování prototypu a kontrola výroby byla provedena společností TÜV Southern-Germany, správné rozměry jsou garantovány výpočty dle AD – Směrnice.

Tlaková zkouška je prováděna při 1.5 násobku maximálního provozního tlaku. Výsledek tlakové zkoušky nezaznamenal žádné odchylky.

Nádoba je vyrobena v souladu s předpisy DIN 4753. Vnitřek nádoby je smaltován v souladu s předpisy kvality dle DIN 4753 část 3 a část 6.

Knittelfeld, 13.01.2011



ppa. Ing. Gerd Schwandter

**Austria Email AG**  
**Austriastraße 6, A-8720 Knittelfeld**

Telefon: 03512/700-0  
Fax: 03512/700-239  
E-Mail: office@austria-email.at  
Internet: www.austria-email.at

Landesgericht Leoben, FN 99418 d,  
ARA-Nr: 2629, UID-NR: ATU 14707307

**Bankverbindungen:**  
**Erste Bank**, BLZ 20111, Konto-Nr. 40310297900  
IBAN: AT66 2011 1403 1029 7900  
SWIFT-BIC: GIBAATWW

**BAWAG**, Wien, BLZ 60000, Konto-Nr. 7.969.515  
IBAN: AT41 6000 0000 0796 9515  
SWIFT-BIC: OPSKATWW

**BA-CA AG Knittelfeld**, BLZ 12000, Konto-Nr. 61013 291 300  
IBAN: AT63 1200 0610 1329 1300  
SWIFT-BIC: BKAUATWW