

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:	Austria Email AG Austriastraße 6 A-8720 Knittelfeld
Typy:	HT 160 ERM, HT 200 ERM, HT 300 ERM, HT 400 ERM, HT 500 ERM
TÜV-test:	provedeno společností TÜV Southern-Germany, dle výkresů č.: A22290/114/1; A23430/118/1; A22773/120/1; A24290/113/1; A24755/120/1
Objemy:	160, 200, 300, 400 a 500 l
Provozní teplota:	zóna TV 95°C zóna topné vody 110°C
Provozní tlak:	zóna TV 10 bar zóna topné vody 10 bar

Testování prototypu a kontrola výroby byla provedena společností TÜV Southern-Germany, správné rozměry jsou garantovány výpočty dle AD – Směrnice.

Tlaková zkouška je prováděna při 1.5 násobku maximálního provozního tlaku. Výsledek tlakové zkoušky nezaznamenal žádné odchylky.

Nádoba je vyrobena v souladu s předpisy DIN 4753. Vnitřek nádoby je smaltován v souladu s předpisy kvality dle DIN 4753 část 3 a část 6.

Knittelfeld, 26.05.2010



ppa. Ing. Gerd Schwandter