

Prohlášení o shodě
podle § 13 zákona č.22/1997Sb. a v platném znění pozdějších předpisů

Distributor:

Název firmy: AVK VOD-KA a.s.
Adresa: Labská 233/11, 412 01 Litoměřice
IČO: 273 43 367

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Uliční poklopy obj.č. 7.2.4 – šoupátkový, 7.2.5 – ventilkový, 7.2.7 - hydrantový

Výrobce:

Název firmy: Plastmont Bureš, s.r.o., Kostelanská 2010, Staré Město 686 02

Popis a určení výrobku:

Pro všechny teleskopické soupravy firmy AVK VOD-KA a.s. Klasické uliční poklopy jsou vhodné k použití především tam, kde není předpoklad dodatečné změny výšky terénu. Poklop 7.2.7 je určen k zakrytí podzemních hydrantů a umožňuje pohodlný přístup k vřetenu hydrantu a připojení požární hadice. Poklop 7.2.4 je určen pro zakrytí ovládacích teleskopických souprav velkých šoupátek, poklop 7.2.5 je určen pro malá domovní šoupátka. K oběma šoupátkovým poklopům je určena podkladová deska 7.2.9, která jednak umožňuje usazení v terénu bez potřeby dalšího podkládání, a jednak k ní lze snadno připojit teleskopickou zemní soupravu EURO.

Splňuje:

základní požadavky nařízení vlády č.163/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého anebo výše určeného použití bezpečný, a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

ČSN EN 124:2017, čl. 6, 7, 8, 9 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti.

V Litoměřicích dne 4. 4. 2022



Ing. Petr Kužela
Ředitel společnosti