



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5142BP5596

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Vertreiber <i>distributor</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für Gasinstallationen und Heißwasser, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Nichtaushärtendes Dichtmittel in Form einer imprägnierten Schnur für Gewindeverbindungen für die Gasinstallation
Modell <i>model</i>	LOCTITE® 55
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19/102/5142/1 vom 04.11.2019 (EBI) Ergänzungsprüfung: 23-00256-AB01 vom 31.05.2023 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

26.11.2024 / 22-0146-GNR

70068-04-1-DE

27.06.2023 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
LOCTITE® 55	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Temperaturbereich/Druckbereich (Gas): -20...+70 °C / <= 5 bar
Temperaturbereich/Druckbereich (Heißwasser): bis +130 °C / <= 7 bar

Die Zertifizierungsbewertung wurde zusätzlich auf Grundlage der Ergänzungsprüfberichte 21-01068-AB01 vom 28.09.2021, 21-01243-AB01 vom 10.12.2021, 21-01244-AB01 vom 10.12.2021, 21-01272-AB01 vom 15.12.2021, 21-01353-AB01 vom 30.06.2022, 22-00417-AB01 vom 8.11.2022 und 22-00423-AB01 vom 8.11.2022 vorgenommen.



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5142BP5596

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Distributor <i>Vertreiber</i>	Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for gas installations and hot water, non hardening (5142)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Non-hardening sealant in the form of an impregnated cord for threaded connections for gas installations and for water heating systems
Model <i>Modell</i>	LOCTITE® 55
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 19/102/5142/1 from 04.11.2019 (EBI) Supplement test: 23-00256-AB01 from 31.05.2023 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

Date of Expiry / File No. 26.11.2024 / 22-0146-GNR
Ablaufdatum / Aktenzeichen

27.06.2023 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

U. Z.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
LOCTITE® 55	Class: ARp	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Temperature range/ pressure range (gas): -20...+70 °C / <= 5 bar
Temperature range/ pressure range (hot water): up to +130 °C/ <= 7 bar

The certification assessment was additionally carried out on the basis of the supplementary test reports 21-01068-AB01 dated 28.09.2021, 21-01243-AB01 dated 10.12.2021, 21-01244-AB01 dated 10.12.2021, 21-01272-AB01 dated 15.12.2021, 21-01353-AB01 dated 30.06.2022, 22-00417-AB01 dated 8.11.2022 and 22-00423-AB01 dated 8.11.2022.