



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,
Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2014 ze dne 10. března 2014

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 13 1039 V/AO/b

V souladu s ustanoveními §5a, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

MultiSKIN GAS

Vícevrstvé trubky PE-Xc/Al/PE-Xc a mosazné lisovací tvarovky pro rozvody topných plynů (zemní plyn, bioplyn, plynná fáze propanu) v domovních instalacích, d 16 x 2 mm, d 20 x 2 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm

dodávaného na trh společností

COMAP Praha, s. r. o.

Krajní 801, 252 42 Jesenice, Česká

DIČ: CZ62579592

výrobce

COMAP SA

16, Avenue Paul Santy, F-69355 Lyon Cedex 08, Francie

přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. **STO – AO 224 – 592/2013/b**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163.

Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. **793501495/2016** ze dne 29. 11. 2016 a Zprávy o dohledu č. **343507936/2019** ze dne 12. 11. 2019, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento Certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odst. 5, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně: **29-11-2013**

Změna b): **12-11-2019**

(Nahrazuje certifikát č. 13 1039 V/AO/a ze dne 29-11-2016)



Mgr. Jiří Heš

představitel Autorizované osoby č. 224