

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. COM 2022-ZL-002

vydává

v návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

distributor: **COMAP Praha s.r.o.**
Krajní 801
252 42 Jesenice u Prahy
IČO: 625 79 592

výrobce: **COMAP S.A.**
Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79, 69100 Villeurbanne
Francie

na výrobky:

řady „MultiSKIN GAS“

určené pro použití ve stavbě. Výrobky v této řadě se skládají z vícevrstevných trubek PE-Xc/Al/PE-Xc, mosazných tvarovek za studena lisovaných a příslušenství. Jsou určeny pro rozvody topných plynů (zemní plyn, bioplyn, plynná fáze propanu) v domovních instalacích. Maximální provozní tlak 5 barů (500 kPa). Provozní teploty -10 až + 60°C. Jednotlivé rozvodné systémy musí být navrženy dle podkladů výrobce trubek a tvarovek.

Použití posouzení shody dle § 5: certifikát výrobku č. 13 1039 V/ AO/b, ze dne 12.11.2019, vydal ITC – Institut pro testování a certifikaci, a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, AO 224.

Určené normy a technické předpisy použité při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. STO – AO224 – 592/2103/b, certifikát výrobku č. 13 1039 V/AO/b a závěrečný protokol č. 793501495/2016

Distributor potvrzuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, že výrobek je za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jesenici u Prahy dne 1. 1.2022

Jméno: Ing. Petr ŠIMEK
Funkce: jednatel společnosti COMAP Praha s.r.o.